



HK.9022.2.7.2026

Wałbrzych, 18 marca 2026 r.

Adresat

- wg rozdzielnika

**ZAWIADOMIENIE O STWIERDZENIU BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 17 marca 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej dostawy wody na ujęciu Kuliga w Walimiu (potok F) ze zbiornika wody uzdatnionej dla strefy zaopatrzenia Walim 1, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej bakterii grupy coli (51 NPL w 100 ml; norma – 0) – informacja o powyższym została przesłana drogą elektroniczną z laboratorium zarządcy w dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2026 r. około godz. 12.00.

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi w miejscowościach: część Jugowic, część Walimia (strefa zaopatrzenia Walim 1 z ujęcia Kuliga) i Zagórze Śląskie (**2174 osoby**).

PPIS w Wałbrzychu wydał komunikat z dnia 18 marca 2026 r. dotyczący braku przydatności wody do spożycia dla wyżej wymienionych miejscowości, obowiązujący do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody na ujęciu i w sieci wodociągowej.

Na podstawie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem WPWiK, uzyskano informacje o niezwłocznym wyłączeniu ujęcia z eksploatacji, przełączeniu zasilania wody pitnej pochodzącej z innych ujęć oraz o przystąpieniu do działań naprawczych (intensywne pukanie sieci wodociągowej, dezynfekcja zbiornika podchlorynem sodu, chlorowanie wody).

z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu:

Iwona Jędraszczyk

Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Otrzymują:

1. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73-77
50-950 Wrocław
e-mail: komunalna.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl
2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
e-mail: czkw@duw.pl
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych
e-mail: walbrzych2@czkw.wroc.pl
4. Wójt Gminy Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
e-mail: urzad@walim.pl
5. aa – Oddział Higieny Komunalnej